

Lp.	Nazwa budynku (przeznaczenie)	Adres lokalizacji budynku	Szczególne zagrożenia (pożar, wybuch, powódź, obiekt wyłączony z eksploatacji, inne)	Charakter użytkowania lokalizacji	Minimalne zabezpieczenia uruchamiane ręcznie (gaśnice ręczne itp.)	Hydranty	Podział na strefy ogniowe	Alarm o sygnalizacji lokalnej	Alarm z powiadomieniem	Urządzenia p.poż. automatycznie uruchamiane	Inne zabezpieczenia
			rodzaj	opis	rodzaj	ilość, wewnętrzne zewnętrzne	TAK/NIE	TAK/NIE	TAK/NIE	TAK/NIE	rodzaj
1	Budynek A	Braci Leśnej 3	nie	kotłownia gazowa	TAK	TAK/4 wew.	nie	nie	nie	oddymianie pionowych dróg ewakuacyjnych	brak
2	Budynek B	Braci Leśnej 3	nie	brak	TAK	TAK/9 wew	tak	tak	nie	oddymianie pionowych dróg ewakuacyjnych - klatka A	oświetlenie ewakuacyjne
3	Budynek C	Braci Leśnej 3	gazy techniczne	na części powierzchni laboratoria	TAK	TAK/6 wew	nie	tak	nie	nie	brak
4	Budynek D	Braci Leśnej 3	nie	brak	TAK	TAK/4 wew.	nie	nie	nie	nie	brak
5	Budynek F	Braci Leśnej 3	nie	brak	TAK	TAK/5 wew.	nie	nie	nie	nie	brak
6	CKW	Braci Leśnej 3	nie	brak	TAK	TAK/6 wew	nie	tak	nie	nie	oświetlenie ewakuacyjne
7	Budynek E	Braci Leśnej 3	nie	brak	TAK	nie	nie	nie	nie	nie	nie
8	Ośrodek Szkoleniowy	Braci Leśnej 3	nie	brak	TAK	TAK/5 wew.	tak	tak	nie	nie	nie
9	IBL Warszawa	Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3	nie	brak	TAK	TAK/8 wew.	tak	TAK	TAK	oddymianie pionowych dróg ewakuacyjnych	oświetlenie ewakuacyjne
10	IBL Kraków	ul. Fredry 39, 30-605 Kraków	nie	nie	TAK	TAK/3 wew	nie	nie	nie	nie	nie
11	ZLN IBL Białowieża	Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża	nie	nie	TAK	TAK/4 wew.	nie	tak	nie	nie	oświetlenie ewakuacyjne
12	IBL Białowieża Sportowa	Sportowa 23, 17-230 Białowieża	nie	nie	TAK	nie	nie	nie	nie	nie	nie
13	IBL Katowice	Huberta 35, 40-053 Katowice	nie	nie	TAK	TAK/2 wew.	nie	nie	nie	nie	nie