



Sękocin Stary, 24.04 2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZP 39-209003

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja II piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców.

Pytanie 1

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy należy przedstawić na podstawie programu kosztorysowego, np. Norma PRO ?

Odpowiedź:

Nie jest to wymagane, można wypełnić załącznik 1.1a (plik Excel). Przedstawiając Szczegółowy Kosztorys Ofertowy wygenerowany za pomocą specjalistycznych programów powinien zawierać pozycje z załącznika 1.1a – tak aby przy ocenie ofert była możliwość analizy kosztów poszczególnych zadań.

Pytanie 2

1. Proszę o udostępnienie rysunków z rzutem, przekrojami piętra II, który obejmują zakres planowanych prac.
2. Zestawienie stolarki okiennej, wymiary /szer. x wys./.
3. Jaki typ farby należy przyjąć w kosztorysie i czy sufity też mają być malowane.
4. Czy jest możliwość wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Ad. 1. Rzuty zostaną udostępnione w oddzielnym załączniku.

Ad. 2. Wymiary otworów okiennych 82 cm x 166 cm.

Ad. 3. Typ farb zależy od Wykonawcy. Należy pamiętać, że są tam głównie tynki cementowo-wapienne (są także ścianki działowe z GK). Tak, sufity także należy uwzględnić w ofercie.

Ad. 4. Wizja lokalna jest możliwa po ustaleniu daty i godziny z przedstawicielem Zamawiającego – Pioterm Sadurkiem (603 740 703).

Pytanie 3

1. Proszę o informację ile okien i drzwi zawiera ostatnia pozycja z przedmiaru? Proszę o podanie wymiarów.
2. Proszę o podanie wymiarów rewizji.

Odpowiedź:

Ad. 1. Ilość okien 98 szt.(88x166 cm), 50 szt. drzwi (w świetle 90 cm)

Ad. 2. Wymiary rewizji 15x15 cm.

Pytanie 4

Proszę o przesłanie parametrów technicznych, wymagań dla wykładziny dywanowej.

Odpowiedź:

Zalecana wykładzina o parametrach i kolorystyce zbliżonych do Condor Solid 41, poniżej zalecana charakterystyka:

rodzaj wykładziny: pętelkowa

szerokość rolki: 400cm

skład runa: 100% poliamid

rodzaj spodu: AB

ciężar całkowity: 1650g/m²

ciężar runa: 550g/m²

wysokość runa: 3,5mm

wysokość całkowita: 5,5mm

gęstość całkowita: 181 240p/m²

klasa użytkowa: 33 (heavy contract - do intensywnie użytkowanych pomieszczeń)

trudnopalność: tak (Bfls1)

odporność na kółka foteli: tak

Do proponowanej wykładziny Zamawiający wymaga przedstawienia atestów, certyfikatów i dopuszczeń wymaganych przepisami P.Poż., PZH i BHP.

Pytanie 5

Czy w zakres przedmiotowych prac wchodzi wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i innego wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach przewidzianych do remontu? Czy pomieszczenia będą puste w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

W zakres nie wchodzi wyniesienie mebli, pomieszczenia są puste.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych

dr hab. Piotr Gołos