




UWAGI:

- W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
  - oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
  - oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
- Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno”.
- Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);
- Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;
- Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;
- Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

 <b>Oprawy awaryjne TM Technologie</b>	
	iTECH M2
	iTECH - zestaw do wpuszczania
	ONTEC R M1
	ONTEC R C1
	ONTEC R - zestaw do wpuszczania
	ONTEC S W1 COLD
	ONTEC S M1
	ONTEC G
	ONTEC G - zestaw do wpuszczania

Tytuł opracowania: <b>PROJEKT WIELOBRANŻOWYPRZEBUDOWY I DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I POSTANOWIENIA KW PSP</b> ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa Obręb: 0308 Ochota ; Jednostka: 146506.8 Ochota TOM III: INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO		Nr rys.: <b>C4</b>
Nazwa rysunku:	<b>RZUT PIĘTRA 2</b>	Skala: 1:100
Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
Inwestor: <b>Instytut Badawczy Leśnictwa ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn</b>		
Projektant:	Imię i nazwisko / specjalność: Nr upr. bud.	Data:
Brzoża elektryczna	inż. Sylwester Zwierzyński Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	WA-505/01 07.2021
<b>A B C Studio Architektoniczne</b> ul. Słoneczna 10, 05-555 Tarczyn, tel. 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl		