

Legenda:

	Przewód linii sterującej – HTKSH 1x2x1 FE180 PH90		Optyczna czujka dymu OP720
	Przewód linii sygnalizatorów – HDGs 1x2x1,5 FE180 PH90		Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pge
	Przewód linii dozorowej – YnTKSYekw – 1x2x1		Uniwersalna czujka ciepła H720
	Przejście kablowe na niższą kondygnację		Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DH720
	Przejście kablowe na wyższą kondygnację	ZSP–135	Zasilacz pożarowy ZSP-135-DR-7A-3
CSP	Centrala sygnalizacji pożaru Siemens FC724	SP	Sygnalizator akustyczno-optyczny SADZ-PK2
	Ręczny ostrzegacz pożarowy F3ME-021		Elementy istniejące – nie podlegają projektowaniu
	Wskaźnik zadziałania		Rozdzielnica elektryczna
	Moduł kontrolno-sterujący F3CIO-022		

Tytuł opracowania:

PROJEKT WIELOBRANŻOWY PRZEBUDOWY I DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I POSTANOWIENIA KW PSP

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa
Obręb: 0308 Ochota ; Jednostka: 146506_8 Ochota

TOM II: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Nr rys.: B8

Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA 3

Skala: 1:100

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Projektant:	Imię i nazwisko / specjalność upr. bud.	Data:	Podpis:
Branża elektryczna	inż. Sylwester Zwierzchylski Upr. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	07.2021	
Branża elektryczna ppoż.	mgr inż. Mateusz Siudziński Upr. w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych	07.2021	

A B C Studio Architektoniczne
ul. Słoneczna 10, 05-555 Tarczyn, tel. 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl